

Inspektionscertifikat

Rekvireret af / Foretaget hos:

EjerID: 50130-001

Revision

Aabybro Telt- og Serviceudlejning, Lars Holm Christensen
Sønder Rønvej 2
9440 Aabybro

Certifikat er udstedt iht. Bek. 880 af 03/07/2014 "bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner" og på baggrund af Inspektionsrapport EjerID: 50130-001, den, 4. juni 2015

Konstruktion der er certificeret

Ørsted Rammetelt/partytelt op til 45m (15 moduler af 3m) i 3m bredde er udført med ben og spær i aluminiumsprofil samt knæ, fødder og åserør i galvaniseret stål. Teltdugen er udført i brandhæmmende pvc.

Konstruktionen må anvendes

Personbelastninger er fastlagt op til 3,5 person/m² for stående personer (Ingen inventar opstilling)

Vejrforhold:

TELT 6m party	Evakuering er nødvendig ved vindhastigheder over							
	I		II		III		IV	
Terrænkategori	Uden	Med	Uden	Med	Uden	Med	Uden	Med
Barduner								
December, Januar, Februar	15 m/s	21 m/s	17 m/s	24 m/s	19 m/s	24 m/s	20 m/s	24 m/s
Marts, April, Oktober, November	16 m/s	24 m/s	18 m/s	24 m/s	21 m/s	24 m/s	22 m/s	24 m/s
Maj, September	18 m/s	24 m/s	21 m/s	24 m/s	24 m/s	24 m/s	24 m/s	24 m/s
Juni, Juli, August	21 m/s	24 m/s	24 m/s	24 m/s	24 m/s	24 m/s	24 m/s	24 m/s

Overvågning af vindforhold (basis vind) via vejrudsigt. Hvis vejrudsigten forudsiger en overskridelse af den tilladte vindstyrke, skal der foretages evakuering af teltet samt konstruktive tiltag for at sikre, at teltet ikke er til fare for dets omgivelser.

Terrænkategori I

Søer eller områder uden væsentlig vegetation og uden forhindringer.

Terrænkategori II

Område med lav vegetation som fx græs og enkelte forhindringer (træer, bygninger) med en afstand på mindst 20 gange forhindringens højde.

Terrænkategori III

Område med regelmæssig vegetation eller bebyggelse eller med spredte forhindringer med en afstand på højst 20 gange forhindringens højde (som fx landsbyer, forstadsområder, permanent skov).

Terrænkategori IV

Område, hvor mindst 15 % af overfladen er bebygget med bygninger, hvis gennemsnitshøjde er over 15 m.

Teltet må ikke udsættes for snelast, det forudsættes, at teltet opvarmes eller ryddes for sne løbende

Særlige vilkår, der skal følges under nærmere angivne omstændigheder.

Opstilling uden barduner skal forankringen ved rammefoden kunne klar et lodretløft på 242 kg. Opstilling med barduner skal forankringen ved rammefoden kunne klar et lodretløft på 517 kg og for bardun skal forankringen ved kunne klar et lodret-/vandretløft på 523 kg. Ved brug af flere jordspyd til samme fixpunkt skal indbyrdes afstanden mellem jordspyddene være min. 1,5 gange rammedybden (pløklængde [cm] x 1,5 = afstand [cm]).

Der må maksimalt ophænges byrder på 2 stk. á 25 kg pr. teltramme samtidigt.

Ophængningspunkterne skal være enten i kippen eller i de punkter, hvor de kan fastgøres en gavlsøjle.

Certificeringen skal fornyes 4. juni 2020

Teltet må kun opstilles og nedtages af teltudlejeren og han personale. Der må ikke ændres på teltkonstruktionen opstilling uden tilladelse fra teltejer.

Inspektionscertifikatet skal anbringes et synligt sted på den transportable konstruktion, så brugerne af den transportable konstruktion uden hindring kan gøre sig bekendt med certifikatets indhold.

Inspektionscertifikatet er knyttet til den enkelte konstruktion og må ikke anvendes ved andre konstruktioner.

Såfremt konstruktionen ændrer udformning, skal der indhentes en ny certificering.

Certifikat udført af:

Flemming Villads Jørgensen

Titel: Inspektør

Firma: Midtconsult

